



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

телефон доверия (3522) 23-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Куйбышева, 191, г. Курган, 640006, телефон/факс: 8(3522) 476-321

ШАДРИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КАРГАПОЛЬСКОМУ
РАЙОНУ

641920, р.п. Каргаполье, ул. Мира д. 15, телефон/факс: 8(35256) 2-28-87

Заключение специалиста по вопросам пожарной безопасности

В период с 15 часов 30 минут по 16 часов 30 минут 05 марта 2018 года заместителем главного государственного инспектора Каргапольского района по пожарному надзору – начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Каргапольскому району Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области подполковником внутренней службы Кнутаревым Михаилом Анатольевичем, по поручению Прокуратуры Каргапольского района Курганской области № 18-82-2018 от 14.02.2018г., в рамках проверки проводимой прокуратурой Каргапольского района Курганской области, проведено обследование территории и помещений ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум», расположенного по адресу: Курганская область, Каргапольский район, р.п. Красный Октябрь, ул. Ленина д. 118.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта контроля(надзора):

Административное здание 2-х этажное, III степени огнестойкости, стены выполнены из кирпича, перекрытия железобетонные, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Класс функциональной пожарной опасности помещений - Ф.4.1. Здание защищено автоматической пожарной сигнализацией и оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации. Отопление водяное от газовой котельной. Электроснабжение осветительное - 220 В. Имеется три эвакуационных выхода. Первичные средства пожаротушения, огнетушители ОП-4 в кол-ве 6 шт.

Здание общежития, III степени огнестойкости, стены выполнены из кирпича, перекрытия железобетонные, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Класс функциональной пожарной опасности помещений - Ф.1.2. Здание защищено автоматической пожарной сигнализацией и оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации. Отопление водяное от газовой котельной. Электроснабжение осветительное - 220 В. Имеется два эвакуационных выхода. Первичные средства пожаротушения, огнетушители ОП-4 в кол-ве 6 шт.

В результате обследования выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

1. В здании учреждения система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. (п.1 ч.2 ст.1.

ч.1 ст.6, ст.54, ч. 7 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

2. Руководитель учреждения не обеспечил проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). (п. 21 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Каргапольскому району Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области
подполковник внутренней службы



М.А. Кнугарев

05 марта 2018 г.